

Extrait de la norme NF EN 12464-1: Éclairage du lieu de travail intérieur

Type d'intérieur, de tâche ou d'activité	E _{moy} minimal
Salles de repos, d'installations sanitaires et de premier secours	
Cantines	200
Salles de repos	100
Salles d'exercices physiques	300
Vestiaires, lavabos, salles de bains, toilettes	200
Infirmierie	500
Salles de soins	500
Entrepôts / entrepôts réfrigérés	
Magasins et entrepôts	100
Zones de manutention, d'emballage et d'expédition	300
Zones de rangement en rayonnage	
Allées centrales non occupées	20
Allées centrales occupées	150
Station de commande ou de contrôle	150
Magasins de vente au détail	
Zones de ventes	300
Zones de caisses	500
Tables d'emballage	500
Bureaux	
Classement, transcription	300
Écriture, dactylographie, lecture, traitement de données	500
Dessin industriel	750
Poste de travail de conception assistée par ordinateur	500
Réception	200
Salle de conférences et réunion	500
Archives	150
Établissements de santé, salles à usage général	
Salles d'attentes	200
Couloirs pendant le jour	200
Couloirs pendant la nuit	50
Salles de jour	200
Aéroports	
Halls d'arrivée et de départ, zones de livraison des bagages	200
Zones de correspondance, escaliers mécaniques, tapis roulants	150
Comptoirs d'information, comptoirs d'enregistrement	500
Comptoirs des douanes et postes de contrôle des passeports	500
Zones d'attente	200
Salles de livraison des bagages	200
Zones de contrôle et de sécurité	300
Bibliothèques	
Rayonnage	200
Salles de lecture	500
Postes de service au public	500