SCI BOULAND

Maître d'ouvrage:
S.C.I BOULAND
Z.A des artisans
Rue des électriciens
35520 LA MEZIERE

EL

TD
BUR

TABLEAU DIVISIONNAIRE DES BUREAUX AU REZ DE CHAUSSEE

DATE	MODIFICATION	DESSINA.
02-12-2018	Création du document	DRAWING
27-02-2019	Mise à jour du plan	BOULANDAS



Repère appareil			ID1	ID2	ID3	ID4		ID5	ID6	
Repère tableau				DA 1/E		DA 2/E		DA 3/E	DA 4/E	
Désignation	Télécommande BAES		BUS KNX	Echelonge Bureau 3	Echelonge Bureau 2			Echelonge Dégagement 2	BAES Dégagement 2	
Puissance			100W	100W	100W			100W		
Longueur câble										
Section câble			ND1 S	ND1 S	ND1 S			ND1 S	ND1 S	
Type câble			RJ2V	RJ2V	RJ2V			RJ2V	RJ2V	

SCI BOULAND	N° Affaire:	SCI BOULAND	C		F	
	N° Plan:		B	27-02-2019	E	
TD BUREAUX RDC			A	02-12-2018	D	
	Date:	Dessiné par:	M DRAWING	N° folio:	1/9	



Repère appareil	ID1	ID2		ID3	ID4	ID5	ID6	ID7	ID8	
Repère tableau	DA 1/E	DA 2/E		DA 3/E	DA 4/E	Commande DA 5/E	DA 6/E	Commande DA 6/E	DA 7/E	
Désignation	Echelonge Bureau 1	Echelonge Open space 2		Echelonge Open space 2	Echelonge Bureau salon		Echelonge Open space 2		Echelonge Open space 1	
Puissance	100W			100W			100W			
Longueur câble										
Section câble	ND1 S	ND1 S		ND1 S	ND1 S		ND1 S			
Type câble	RJ2V	RJ2V		RJ2V	RJ2V		RJ2V			

SCI BOULAND	N° Affaire:	SCI BOULAND	C		F	
	N° Plan:		B	27-02-2019	E	
TD BUREAUX RDC			A	02-12-2018	D	
	Date:	Dessiné par:	M DRAWING	N° folio:	2/9	



Repère appareil	ID9	ID10	ID11	ID12	ID13	ID14	ID15	ID16	ID17	
Repère tableau	DA 8/E	DA 9/E	DA 10/E	DA 11/E	DA 12/E	DA 13/E	DA 14/E	DA 15/E	DA 16/E	
Désignation	Echelonge Bureau 3	Echelonge open space 2	BAES Open space 2	Echelonge Open space 2	Echelonge Open space 1	Echelonge Open space 1	Echelonge Dgt2 sur entrée sce	BAES Dégagement 2	BAES Open space 1	
Puissance	100W		100W	100W	100W	100W	100W	100W	100W	
Longueur câble										
Section câble	ND1 S	ND1 S	ND1 S	ND1 S	ND1 S	ND1 S	ND1 S	ND1 S	ND1 S	
Type câble	RJ2V	RJ2V	RJ2V	RJ2V	RJ2V	RJ2V	RJ2V	RJ2V	RJ2V	

SCI BOULAND	N° Affaire:	SCI BOULAND	C		F	
	N° Plan:		B	27-02-2019	E	
TD BUREAUX RDC			A	02-12-2018	D	
	Date:	Dessiné par:	M DRAWING	N° folio:	3/9	



Repère appareil	ID18	ID19	ID20	ID21						
Repère tableau		DC 1/E	DC 2/E	DC 3/E						
Désignation	Protection différentielle pièce informatique	Open space 2 Open space 2	Bureau 4 dégagement 1 et 2	Bureau 1, 2 et 3 réunion / reprographie						
Puissance		600W	500W	500W						
Longueur câble										
Section câble		ND1 S	ND1 S	ND1 S						
Type câble		RJ2V	RJ2V	RJ2V						

SCI BOULAND	N° Affaire:	SCI BOULAND	C		F	
	N° Plan:		B	27-02-2019	E	
TD BUREAUX RDC			A	02-12-2018	D	
	Date:	Dessiné par:	M DRAWING	N° folio:	4/9	



Repère appareil	ID22	ID23	ID24	ID25	ID26	ID27	ID28			
Repère tableau		DC 4/E	DC 5/E	DC 6/E	DC 7/E	DC 8/E	DC 9/E			
Désignation	Protection différentielle pièce informatique	Colonne 1 Open space 2	Colonne 2 Open space 2	Colonne 3 Open space 2	Colonne 4 Open space 1	Colonne 5 Open space 1	Colonne 6 Open space 1			
Puissance		600W	600W	600W	600W	600W	600W			
Longueur câble										
Section câble		ND1 S	ND1 S	ND1 S	ND1 S	ND1 S	ND1 S			
Type câble		RJ2V	RJ2V	RJ2V	RJ2V	RJ2V	RJ2V			

SCI BOULAND	N° Affaire:	SCI BOULAND	C		F	
	N° Plan:		B	27-02-2019	E	
TD BUREAUX RDC			A	02-12-2018	D	
	Date:	Dessiné par:	M DRAWING	N° folio:	5/9	



Repère appareil	ID29	ID30	ID31	ID32	ID33	ID34	ID35			
Repère tableau		DC 10/E	DC 11/E	DC 12/E	DC 13/E	DC 14/E	DC 15/E			
Désignation	Protection différentielle pièce informatique	Colonne 7 Open space 1	Colonne 8 Open space 1	Colonne 9 Open space 1	Bureau 4	Bureau 4 Réunion				
Puissance		600W	600W	600W	600W	500W				
Longueur câble										
Section câble		ND1 S	ND1 S	ND1 S	ND1 S	ND1 S				
Type câble		RJ2V	RJ2V	RJ2V	RJ2V	RJ2V				

SCI BOULAND	N° Affaire:	SCI BOULAND	C		F	
	N° Plan:		B	27-02-2019	E	
TD BUREAUX RDC			A	02-12-2018	D	
	Date:	Dessiné par:	M DRAWING	N° folio:	6/9	

Repère appareil	ID36	ID37	ID38	ID39	ID40	ID41	ID42			
Repère tableau		DC 16/E	DC 17/E	DC 18/E	DC 19/E	DC 20/E				
Désignation	Protection différentielle pièce informatique	Colonne 10 Open space 1	Colonne 11 Open space 1	Colonne 12 Open space 1	Bureau 4 Réunion	Bureau 4 Réunion				
Puissance		600W	600W	600W	600W	500W				
Longueur câble										
Section câble		ND1 S	ND1 S	ND1 S	ND1 S	ND1 S				
Type câble		RJ2V	RJ2V	RJ2V	RJ2V	RJ2V				

SCI BOULAND	N° Affaire:	SCI BOULAND	C		F	
	N° Plan:		B	27-02-2019	E	
TD BUREAUX RDC			A	02-12-2018	D	
	Date:	Dessiné par:	M DRAWING	N° folio:	7/9	

Repère appareil	ID43	ID44	ID45	ID46	ID47	ID48				
Repère tableau		DC 21/E	DC 22/E	DC 23/E	DC 24/E	DC 25/E				
Désignation	Protection différentielle pièce informatique	Colonne 13 Open space 1	Colonne 14 Open space 1	Colonne 15 Open space 1	Colonne 16 Open space 1	Colonne 17 Open space 1				
Puissance		600W	600W	600W	600W	600W				
Longueur câble										
Section câble		ND1 S	ND1 S	ND1 S	ND1 S	ND1 S				
Type câble		RJ2V	RJ2V	RJ2V	RJ2V	RJ2V				

SCI BOULAND	N° Affaire:	SCI BOULAND	C		F	
	N° Plan:		B	27-02-2019	E	
TD BUREAUX RDC			A	02-12-2018	D	
	Date:	Dessiné par:	M DRAWING	N° folio:	8/9	

Repère appareil	ID49	ID50	ID51	ID52	ID53	ID54				
Repère tableau		DC 26/E	DC 27/E	DC 28/E	DC 29/E	DC 30/E				
Désignation	Commande de ventilation Local reprographie	Protection différentielle Prot. climatisation	Open space 2	Open space 1	Bureau 1 et 4 dégagement 2	Bureau 2 et 3 Réunion				
Puissance	100W		800W	700W	400W	550W				
Longueur câble										
Section câble	ND1 S		ND1 S	ND1 S	ND1 S	ND1 S				
Type câble	RJ2V		RJ2V	RJ2V	RJ2V	RJ2V				

SCI BOULAND	N° Affaire:	SCI BOULAND	C		F	
	N° Plan:		B	27-02-2019	E	
TD BUREAUX RDC			A	02-12-2018	D	
	Date:	Dessiné par:	M DRAWING	N° folio:	9/9	