

ACIER Béton NF EN 100 80
Fc 28 = 100 MPa
Ac Fe E 500 MPa
Ads fe = 235 MPa
Recouvrement des TS Re porteurs: 5 soudures
Re de répartition: 2 soudures
Recouvrement des HA,Ads: 50D

FISSURATION
Peu préjudiciable

ENROBAGE
3 cm Extérieur
3 cm Intérieur

CHARGES
Exploitations NF P06-004
Exploitations NF P06-001
Climatiques : Vent: Zone 5, site exposé
Neige: Région A1

STABILITE AU FEU
Stabilité de 1 H (1)
SF/2/F 1 h

SEISME
Zone : Bâtiment Catégorie d'importance III - Zone de Sismicité 3

D'après l'étude géotechnique d'Alios N° AUR15 1417:
- Taux de travail du sol: **3.1 bars** (ELS).
- Une solution de fondations par semelles isolées/barettes ancrés uniformément au sein de la couche de sables / sables à graves moyennement denses à denses
- la profondeur d'assise est comprise entre 1,30m et 2,40m de profondeur / sol actuel. Elle pourra être atteinte par du gros béton

Détails EXE
Lot **PLOMBERIE** : plan MIURA LYCEE-REDERIVATIONS du 04-07-16

● RADOSSEUR VERTICAL démarrant depuis les semelles isolées

ELEVATIONS MURS DU SOUS-SOL EN BETON

ELEVATIONS FOSSE ASCENSEUR EN BETON BANCHE SOUBASSEMENTS EN BETON BANCHE

Niveau RDC = Niveau 0,00= +36,50 NGF

BET IPARLA

OPQIBI qualification N° 1310.02.2008

BUREAU D'ETUDES BATIMENT GENIE-CIVIL
2, Chemin de l' Aviation 64200 BIARRITZ/ANGLET - Tel : 05.59.03.35.96 - E-mail : iparla@iparla.fr - http://www.iparla.fr

SEASKA
CONSTRUCTION D'UN LYCEE PROFFESSIONNEL
78, Avenue de la grande dune
64100 BAYONNE

etchart construction

MAITRE D'OUVRAGE: ***SEASKA PRO***

MAITRE D'OEUVRE: ***ALAMAN & MACDONALD***

BUREAU DE CONTROLE: ***APAVE***

Bâtiment ADMINISTRATION
FONDATIONS — Formes — **A-01**

IND.	DATE	MODIFICATIONS

Béton C25-30 | Norme P18-305 | Aciers HA FeE 500 | Ads Fe E 235 | Zone sismique: 3

Affaire suivie par: IRIBARREN C.
Affaire dessinée par:
Echelle: 1/50
PHASE ***EXE***
Dessiné le 04.07.2016
N° d' affaire: